Скауска

Приложение
к Акту готовности образовательной организации
Свердловской области к 2019/2020 учебному году

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Характеристика образовательной организации			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав, утвержден приказом Управления образования Администрации АГО № 278-од от 25.12.2015 год
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права № 66:03:1601019:270 от 23.12.2015 г.
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права № 66:03:1601019:168 от 22.12.2015 г.
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	1) Лицензия № 14431, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 03.08.2011 года, на какой срок – бессрочно, серия 66 ЛО1 № 0003508, имеется приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 3 августа 2011года № 14431серия 66ПО1 № 0016149. 2)соответствие данных уставу, указанных в лицензии (дошкольное образование); 3) основной вид: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности и дополнительное образование детей и взрослых.
5.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) имеются: - Основная образовательная программа

1	2	3	4
			дошкольного образования – программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Сказка», утвержденная Приказом заведующего № 63-од от 05.06.2019 года; - Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; - Примерная основная образовательная программа дошкольного образования под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; - Парциальные программы: - Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием; - Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность; - Радынова О.П.. Музыкальные шедевры; - Буренина А.И. Ритмическая мозаика; - Толстикова О.В. «Мы живём на Урале».
6.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1) имеются: Программы развития Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» на 2016-2020 гг., утвержденная Приказом заведующего № 116 от 31.12.2015 года.
7.	Наличие плана работы образовательной организации на 2019 -2020 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) План работы МАДОУ «Детский сад «Сказка» на 2019 -2020 учебный год; 2) № 63-од от 05.06.2019 года, утвержденный приказом заведующего МАДОУ «Детский сад «Сказка.
8.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);	1) 2 2) 2 3) 0

1	2	3	4
		3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	
9.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1)1 смена 2) 11 групп, 205 человек 3) 0
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 205 человек 2) 11 групп 3) 180 человек 4) 0 5) 0
11.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения;	1) по штатному расписанию: администрация - 2; учителя – 0; воспитатели – 23; мастера производственного обучения - 0; научные работники – 0; медицинские работники - 0 иные работники – 35. 2) по факту: администрация - 2; учителя – 0; воспитатели – 23; мастера производственного обучения - 0;

1	2	3	4
		научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	научные работники – 0; медицинские работники – 0; иные работники – 35. 3) вакансии нет. потребность - учитель-логопед.
12.	Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах)	1) наличие (перечислить); 2) кем и когда согласованы и утверждены; 3) на какой срок	1) Комплексный план мероприятий по профилактике гибели и травматизма детей и подростков в Артинском городском округе на 2017-2019 годы, план МАДОУ «Детский сад «Сказка» по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) в разделе годового плана МАДОУ «Детский сад «Сказка» на 2019-2020 учебный год. 2) Утвержден постановлением Администрации Артинского городского округа от 01.03.2017 г. № 156, план МАДОУ «Детский сад «Сказка», утвержденный приказом заведующего МАДОУ «Детский сад «Сказка» от «30» июня 2017 г. № 79/1. 3) на 2017-2019 годы
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса			
13.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Системы готовы: 1) Акт готовности ОО № 1 от 10.06.19 г. 2) Акт готовности ОО № 2 от 10.06.19 г. 3) Акт готовности ОО № 3 от 10.06.19 г.
14.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		ДОУ обеспечено мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами - Акт ОО № 4 от 10.06.19 г. О готовности группы № 1 «Ладушки» - Акт ОО № 5 от 10.06.19 г. О готовности группы № 2 «Колобок» - Акт ОО № 6 от 10.06.19 г. О готовности группы № 3 «Петушок»

1	2	3	4
			- Акт ОО № 7 от 10.06.19 г. О готовности группы № 4 «Золотая рыбка» - Акт ОО № 8 от 10.06.19 г. О готовности группы № 5 «Красная Шапочка» - Акт ОО № 9 от 10.06.19 г. О готовности группы № 6 «Аленький цветочек» - Акт ОО № 10 от 10.06.19 г. О готовности группы № 7 «Гуси-лебеди» - Акт ОО № 11 от 10.06.19 г. О готовности группы № 8 «Реченька» - Акт ОО № 12 от 10.06.19 г. О готовности группы № 9 «Репка» - Акт ОО № 13 от 10.06.19 г. О готовности группы № 10 «Дюймовочка» - Акт ОО № 14 от 10.06.19 г. О готовности группы № 11 «Золотой ключик»
15.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов 100%
16.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		Мастерские отсутствуют.
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
17.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		Имеется спортивный зал: Акт ОО готовности физкультурного зала № 15 10.06.19 г.
18.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия: - детские спортивные комплексы, артикулы ДСК-1, ДСК-2, ДСК-4, ДСК-5, ДСК-7, ДСК-8, код ОКП 96 1910. - детский спортивный комплекс «Маугли в джунглях», артикул ДСК-3, код ОКП 96 1910. - детский спортивный комплекс «Трансформер», артикул ДСК 3-5, код	1. Акт ОО № 16 от 10.06.19 г. «Об испытании спортивного оборудования в спортивном зале и спортивной площадке». 2. Акт ОО № 17 от 10.06.19 г. «О наличии и состоянии спортивного зала»

1	2	3	4
		ОКП 96 1910. - детский спортивный комплекс «Радуга», артикул ДСК 9, код ОКП 96 1910. -эспандеры спортивные, ООО «Новосибирский центр сертификации и мониторинга качества продукции» № 462 от 10.112014 года. -утяжелители спортивные, ООО «Новосибирский центр сертификации и мониторинга качества продукции» № 462 от 10.112014 года. - обручи спортивные металлические и пластмассовые, ООО «Новосибирский центр сертификации и мониторинга качества продукции» № 462 от 10.112014 года. - мячи спортивные, ООО «Новосибирский центр сертификации и мониторинга качества продукции» № 462 от 10.112014 года.	
19.	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		Имеется спортивная площадка. Акт ОО № 18 от 10.06.19 г. «О наличии и состоянии спортивной площадки»
20.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт № 19 от 10.06.19 г. «О проведении испытаний спортивного оборудования на спортивной площадке и в спортивном зале». Соответствие оборудования ГОСТ.
Пожарная безопасность образовательной организации			
21.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по	предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);	1) Предписаний нет

1	2	3	4
	Свердловской области)	4) отчеты об устранении нарушений	
22.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) Медведева Н.В., заведующий обучена, квалификационное удостоверение по пожарной безопасности № 301, протокол 97-Д от 18.12.2017г., действует до 18.12.2020 г. 2) Шаповалова Е.Н., специалист по ОТ и ТБ, квалификационное удостоверение по пожарной безопасности № 911, протокол № 148 от 09.07.2018 г., действует до 09.07.2021г; 3) Обучены 32 сотрудника, протокол № 97 - ОД от 18.12.2017 г., действует до 18.12.2022 г. 4) обучение по плану, утвержденному приказом № 79 от «30» мая 2019 г., заведующего МАДОУ «Детский сад «Сказка» в групповых помещениях и фойе 1 этажа оформлены уголки пожарной безопасности, в рабочие программы педагогов включены мероприятия по пожарной безопасности с детьми. 5) Периодичность эвакуационных учений 1 раз в. квартал.
23.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) 11 огнетушителей ОП, 6 пожарных гидрантов d=50, 3 пожарных щита 2) Имеется журнал учета средств, начат 20.12.2011г., ответственный Шаповалова Е.Н. 3) Ввод: январь 2018 г. (срок годности до 2023 года) Акт № 28 от 10.06.19 г. Замены не требует.
24.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без	1) имеется АПС в исправном состоянии. Акт обследования технических средств автоматической передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты в территориальное подразделение противопожарной службы от 26.04.2019г. 2) АПС выведена на звуковое оповещение внутри

1	2	3	4
		участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты)	помещения 3) договор № 20 от 01.01.19 г. по техническому обслуживанию автоматической охранно-пожарной сигнализации и системы оповещений людей о пожаре ИП Иноземцев В.И. 4) Договор подряда № 103А-19 с ООО ЧОП «ГРАНИТ-ВТ» от 01.01.2019 г. 5) Шаповалова Е.Н.- специалист по ОТ и ТБ, Приказ № 64 от 06.06.2019 г. 6) имеется иная система пожарной автоматики в подвальном помещении (Ввод в эксплуатацию 05.06.2017г)
25.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да (Акт № 31 от 10.06.19 г.)
26.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	указать реквизиты	Соответствие (Акт № 32 от 10.06.19 г..)
27.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) Внутреннее – 6 пожарных кранов, диаметр – 50 мм. Акт проверки ООО «Алтын» от 30 июля 2018 г. 2) Наружное - 1 пожарный водоём, соответствует требованиям. Акт проверки ООО «Алтын» от 30 июля 2018 г.
28.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты)	Декларация пожарной безопасности от 11.08.2015г., № 00 121 165 – 00003 – 2/37/43
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
29.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество выданных предписаний по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен	1) 22 2) 13 3) 9 4) 0 5) План устранения нарушений до 30.01.2020 г. имеется, утвержден Приказом заведующего от 07.05.2019 года № 54/2.

1	2	3	4
		до 1 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений	6) отчет об устранении нарушений направлен в Управление образования Администрации АГО и Роспотребнадзор.
30.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников	1) Медведева Наталья Владимировна – заведующий МАДОУ «Детский сад «Сказка», профессиональное гигиеническое обучение и аттестация, июнь 2018 год. Действует до июня 2020 года. 2) Шаповалова Е.Н. специалист по ОТ и ТБ. Шашмурина А.В., медицинская сестра АЦРБ 3) Всего 55 человек. Прошли 48 человек (81%) сентябрь 2018, сентябрь 2019 гг.
31.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	1) пищеблок имеется 2) пищеблок оснащен: Холодильная камера «Бирюса» Морозильник (ларь) «Бирюса» 260НК-5 Холодильная камера 260к-5 Холодильник «Полюс» Морозильная камера «Бирюса» Жарочный шкаф Шкаф пекарный Электроплита Котел Пищеварочный КУПЭ-100 Водонагреватель Картофелечистка Машина протирочная, резательного типа МПР-350м Весы электронные платформенные Весы Водонагреватель SLim Водонагреватель

1	2	3	4
			3) Акт от 30.07.2018 г. «Технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам». Акт ООО «Алтын» от 05.06.2019 года 4) Организация горячего питания за счёт собственного пищеблока Договор – поставки изделий хлебобулочных и мучных кондитерских № 3 от 09.01.2019г. с ИП без образования юридического лица «СМАК-ПЛЮС; Договор купли –продажи товара № 1 -АР от 09.01.2019 г. Артинское Райпо; Договор Поставки продуктов питания № 10-Г от 15.04. 2019 г. Продукты питания ИП «Голенищева И.В.»; Договор поставки № 46/19 от 01.02.2019 г. СППК «УралКомбикорм» 5) 100% 6) паспорт пищеблока имеется 01.09.2012 г.
32.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха		Облучатель медицинский бактерицидный настенный ОБН- 150 УХЛ 4.2 « Азов» - 5 штук. Срок годности не истек.
33.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды		Имеются (ультрафиолетовый стерилизатор UV-6GPM-H)
34.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Вентиляционная система проверена ООО «Алтын», Акт проверки от 30 июля 2018 г. Акт ДОУ № 29 от 10.06.19 г.
35.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);	1) имеется медицинский кабинет 2) договор АЦРБ № 11 оказания медицинских услуг от 11.01.2016 года; лицензия на право медицинской деятельности № ЛО - 66-01-005287 от 29.03.2018 г.

1	2	3	4
		3) обеспеченность медицинским персоналом	3) медицинская сестра Шашмурина А.В. от АЦРБ, Трудовой договор № 933 от 01.03. 2013 года.
36.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний № 11945 от 31.05.2019 г.
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком		1 раз в год (июнь, ноябрь 2019 г.), в соответствии с графиком. НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ ПРОЙДЕНО 100%
Антитеррористическая защищенность образовательной организации			
38.	Наличие рекомендаций правоохранительных органов	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	1) Предписаний нет. Рекомендация – установка рамки металлоискателя.
39.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) в наличии, исправна 2) Радиоканальная КТС выведена в ООО ЧОП «ГРАНИТ-ВТ» 3) ответственный Шаповалова Е.Н., специалист по ОТ и ТБ. Приказ № 70 от 06.06.2019 г. 4) договор № 19 на техническое обслуживание радикальной тревожной сигнализации от 01.01.2019 г. с ООО ЧОП «ГРАНИТ-ВТ» 5) - 6) -
40.	Организация физической охраны	1) в дневное время:	1) В дневное время заключен договор № 15-А-19

1	2	3	4
		предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты)	от 01.03.2019 г. на оказание охранных услуг с охранной организацией ООО частное охранное предприятие «Единство-Бриг»; 2) В ночное время заключен договор № 15-А-19 от 01.03.2019 г. на оказание охранных услуг с охранной организацией ООО частное охранное предприятие «Единство-Бриг».
41.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) ограждение по периметру детского сада; 2)состояние ограждения удовлетворительное Акт ОО № 34 от 10.06.19 г.
42.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) видеонаблюдение по периметру здания 2) количество камер – 4 шт. по периметру здания 3) вывод изображения в кабинет ответственного за видеонаблюдение на пост охраны. 4) ответственный Крашенинников А.Н., заместитель заведующего по АХЧ, Приказ № 65 от 06.06.2019 г. 5) договор на поставку оборудования № 202 от 02.12.2014г. Акт № 33 от 10.06.19 г.
43.	Наличие контрольно-пропускной системы	1) наименование контрольно-пропускной системы; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) Отсутствует. Заключен договор на установку видеодомофона от июля 2019 года 2) -
44.	Обучение антитеррористической защищенности	1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся	1) ответственный Шаповалова Е.Н., специалист по ОТ и ТБ, приказ № 66 от 06.06.2019 г., уд. 25 от 09.07.2018 г., действует до 09.07.2021 г. 2) План работы на 2019-2020 учебный год, утвержденный приказом № 63 от 05.06.2019 г. 3) План работы на 2019-2020 учебный год, утвержденный приказом № 63 от 05.06.2019 г.
45.	Наличие освещения по периметру	1) наличие; 2) исправность	1) В наличии по периметру здания. 2) Освещение исправно. Акт ОО № 30

1	2	3	4
			от 10.06.19 г.
46.	Паспорт безопасности образовательной организации	Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата)	Паспорт разработан 29.12.2017 г. 1) согласован с начальником ОНД и ПР ГО г. Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО, Артинского ГО, подполковником внутренней службы Е.В. Чухаревым 27.12.2017 г. 2) согласован с Врио начальника Красноуфимского ОВО- филиала ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области с В.А. Хомутниковым 27.12.2017 г. 3) согласован с Врио начальника Красноуфимского отделения УФСБ по Свердловской области А.А. Зыряновым 28.12.2017 г..
Информационная безопасность			
47.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	указать реквизиты	Акт № 25 от 10.06.19 г. «Проведение ревизии библиотечного фонда»
48.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет)	указать реквизиты	Доступ к сети интернет в ДОУ имеется, договор № 5576464 с ООО «РосТЕЛЕКОМ» от 09.01.2019 г.
49.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет		3
50.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	указать реквизиты	Не имеется
51.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) не имеется 2) не имеется
52.	Проверка исправности контентной фильтрации	указать реквизиты	Не имеется
53.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты	Ответственный по информационной безопасности Бурова Е.А., инспектор по кадрам. Приказ № 68 от 06.06.2019 года

1	2	3	4
Безопасность дорожного движения			
54.	Безопасность школьных перевозок	1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТу; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение	Подвоз воспитанников не осуществляется.
55.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)	1) имеется в наличии (в том числе визуализированный паспорт в фойе 1 этажа); 2) паспорт утвержден 11.04.2018 год; 3) паспорт согласован в Госавтоинспекции11.04.2018г.; 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования 11.04.2018г.
56.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		Имеется учебно-тренировочный перекресток в здании детского сада (модульно-переносной)
57.	Наличие класса «Светофор»		Класс «Светофор» отсутствует
58.	Наличие уголков безопасности дорожного движения		В групповых помещениях и фойе 1 этажа оформлены уголки безопасности дорожного

1	2	3	4
			движения для детей дошкольного возраста.
59.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом Р52289–2004; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1)имеется ограждение территории, исключающее выход на проезжую часть. 2) 3 3) имеются тротуары в удовлетворительном состоянии
Охрана труда			
60.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ № 67 от 06.06.2019 г. «О назначении ответственного за охрану труда и технику безопасности в МАДОУ «Детский сад «Сказка»
61.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор на 2017-2020 гг., утвержденный на общем собрании трудового коллектива, протокол № 8 от 01.09.2017 г.
62.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) обучение заведующего, удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 187, протокол № 83 от 15.12.2017 г. 2) обучение членов комиссии по охране труда (Шаповалова Е.Н., специалист по ОТ и ТБ, удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 156, протокол № 78-Д от 09.07.2018 г., Крашенинников А.Н., заместитель заведующего по АХЧ, удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 188, протокол № 83 от 15.12.2017 г.)
63.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации		Имеется в разделе годового плана на 2019-2020 учебный год по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной

1	2	3	4
			организации, утвержденный приказом № 63 от 05.06.2019 г.
64.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	В ДОО имеются инструкции по охране труда и технике безопасности, инструкции на рабочем месте. Инструкции с № 1 по № 24, утвержденные Приказом № 129/1 от 24.08.2017г.
65.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда		*Охрана труда* 1. Журнал регистрации вводного инструктажа, начат 03.09.2012 г. Ответственный Медведева Н.В., заведующий. 2. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, начат 18.10.2006. Ответственный Шаповалова Е.Н., специалист по ОТ и ТБ. 3. Журнал учета инструкций по охране труда и технике безопасности, начат 10.09.2013 г. Ответственный Шаповалова Е.Н., специалист по ОТ и ТБ. 4. Журнал выдачи инструкций по охране труда для работников, начат 10.09.2013. Ответственный Шаповалова Е.Н., специалист по ОТ и ТБ. 5. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве, начат 05.03.2014 Ответственный Шаповалова Е.Н., специалист по ОТ и ТБ. 6. Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками, начат 06.05.2014 г.. Ответственный Шаповалова Е.Н., специалист по ОТ и ТБ. 7. Журнал регистрации выхода воспитанников за пределы детского сада, начат 01.09.2006г.. Ответственный Шаповалова Е.Н., специалист по ОТ и ТБ. 8. Журнал инструктажа по антитеррористической безопасности, начат 18.10.2006 г. Ответственный Шаповалова Е.Н., специалист по ОТ и ТБ. *Пожарная безопасность*

1	2	3	4
			1. Журнал регистрации вводного инструктажа по безопасности, начат 18.10.2006 г. Ответственный Шаповалова Е.Н., специалист по ОТ и ТБ. 2. Журнал регистрации противопожарного инструктажа, начат 18.10.2006 г.. Ответственный Шаповалова Е.Н., специалист по ОТ и ТБ.
66.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Вводный при приеме на работу – 1 раз Первичный 2 раза в год (сентябрь текущего года и при приеме на работу) /повторный (март текущего года) Целевые при выполнении разовых работ Внеплановый при возникновении внештатных ситуаций
67.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) 62; 2) 62; 3) 0 4) -
Ремонтные работы			
68.	Проведение капитального ремонта	виды работ	
69.	Проведение текущего ремонта	виды работ	1) Косметический ремонт в здании (побелка и покраска стен, потолков в ОО). 2) Покраска пола противопожарной краской КМ 3 в эвакуационных выходах, коридорах, рекреациях в ОО. 3) Частичный ремонт и покраска МАФ прогулочных площадок. 4) Частичная заливка тротуарных дорожек. 5) Замена противопожарного линолеума в 3 группах. 6) Замена пола на кафельную плитку в 3 туалетных комнатах.
70.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год	1) Установка вентиляционных систем в моечной пищеблока.

1	2	3	4
		и последующие годы	2) Асфальтирование тротуарных дорожек. 3) Спиливание тополей и выкорчевывание корней, пней на территории ДОУ. 4) Ремонт крыльца (3 шт.) в группах раннего возраста в связи с аварийным состоянием. 5) Отделка, штукатурка и побелка фасада здания. 6) Установка рамки металлоискателя.